

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ97.В.01041

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0017557

Общество с ограниченной ответственностью «Каланча».

Адрес: Россия, 141313, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 22/1.

ОГРН: 1035008372552. Телефон: +7 (495) 781-92-48. Факс: +7 (495) 781-92-48.

E-mail: kalancha@kalancha.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Каланча».

Адрес: Россия, 141313, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 22/1.

ОГРН: 1035008372552. Телефон: +7 (495) 781-92-48. Факс: +7 (495) 781-92-48.

E-mail: kalancha@kalancha.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.

Телефон: +7 (495) 617-29-33. Факс: +7 (495) 617-27-29. E-mail: agps-oc@mail.ru.

рег. № RA.RU.111ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Модуль порошкового пожаротушения "BiZone", модели:

МПП (Н)-8-КД-1-БСТ-У2-ТУ-4854-007-18215408-2003.

выпускаемый по ТУ 4854-007-18215408-2003 с изм. 3.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 28.29.22.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8424 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.

№ 123-ФЗ), ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические.

Модули. Общие технические требования. Методы испытаний».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3506ТР-2018 от 28.02.2018 г.

ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.111ПБ97 от 01.07.2015 г.);

Протокол сертификационных испытаний № 067-2018 от 29.05.2018 г. (ИЛ ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России

рег. № RA.RU.211ПЖ15 от 16.04.2015 г.); схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4854-007-18215408-2003 с изм. 3

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.06.2018

по 31.05.2023



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]
подпись

Э.И. Бурунин

инициалы, фамилия

Д.А. Иощенко

инициалы, фамилия