



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012  
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46  
Телегайт: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»  
E-mail: info@mchs.gov.ru

11 ДЕК 2018

№

19-2-4-3004

На №

336

от

04.09.2018

Генеральному директору  
ООО «Каланча»  
В.И. Селивёрстову

Железнодорожная ул., д. 22/1  
г. Сергиев Посад, МО, 141313

О рассмотрении  
стандарта

Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы стандарт организации ООО «Каланча» «Автоматические установки газопорошкового пожаротушения. Нормы и правила проектирования» (далее – Стандарт), рассмотрен.

Изучено положительное заключение АГПС МЧС России от 05.07.2017 № 35/76-2017, а также протоколы огневых испытаний.

В соответствии с Инструкцией о порядке разработки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями нормативных документов по пожарной безопасности, введения их в действие и применения, утвержденной приказом МЧС России от 16.03.2007 № 140, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 апреля 2007, регистрационный № 9205, Департамент согласовывает и регистрирует Стандарт в качестве нормативного документа по пожарной безопасности с присвоением обозначения (шифра) «ВНПБ 74-18».

Требования действующих норм и правил, не отраженные в Стандарте, должны выполняться в полном объеме.

Заместитель директора  
Департамента надзорной  
деятельности и профилактической работы

А.А. Макеев

754617